

Nr. DD 39300/ 4.07.2019.

Către,

**PRIMĂRIA COMUNEI BREBENI**

**Domnului Ivan Marian, Primar**

**Referitor: Alimentarea cu gaze naturale a comunei Brebeni, jud. Olt**

**Stimate Domn,**

Urmarea adresei dvs. privind racordarea în SNT a localității sus menționate, vă transmitem următorul

*aviz de principiu*

1. Soluția de alimentare cu gaze naturale constă în racordarea unui modul SRMP cu o capacitate tehnologică de **1583 Smc/h** PN 40 bar, amplasat la limita administrativă a localității Brebeni, prin intermediul unei conducte de racord de înaltă presiune DN 100 PN 40 bar și în lungime de cca. **8,4 km** (lungime cu caracter informativ, se va definitiva la proiectare).
2. Racordarea se va face în conducta de înaltă presiune Ø8" Mogoșești-Slatina, PN=40 bar.
3. Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la SNT sunt X (451861) și Y (328509).
4. Pentru racordarea la SNT câștigătorul licitației serviciului de distribuție gaze naturale va solicita la SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) conform Ordinului ANRE nr. 82/2017 și Legea nr. 123/2012 – Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta va încheia contractul de racordare și **va achita tariful de racordare**, tarif stabilit pe baza unei proceduri avizată de ANRE. Tariful de racordare reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS în vederea racordării la ST și care acoperă costurile înregistrate de OTS în urma desfășurării activităților specifice procedurii de verificare și avizare a proiectului tehnic de execuție, de obținere a autorizației de construire, de urmărire a execuției lucrărilor, de recepție și punere în funcțiune a racordului și a SRMP, respectiv a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
**STERIAN ION**

